

**Сибирское управление  
Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору**

Ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: usib@gosnadzor42.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о регистрации электролаборатории**

*Регистрационный номер № 02 - 2019 от «12» февраля 2019 г.*

Настоящее свидетельство удостоверяет, что: стационарная, с переносным  
комплектom приборов электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью «Сибремстроймонтаж»

/полное наименование предприятия, организации/

**644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 157, офис 10**

**тел./факс (3812) 21-22-34**

/юридический и фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Омском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

**до 1000В.**

/ до и / или/ выше 1000В/

**Перечень разрешенных видов испытаний и / или / измерений:**

- 1.1. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
- 1.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- 1.3. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
- 1.4. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.
- 1.5. Испытание устройств защитного отключения (УЗО).
- 1.6. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и выпрямленного тока электрооборудования (электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки) по классу напряжения до 1 кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до 1 кВ включительно.
- 1.7. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до и выше 200 А.
- 1.8. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний, акта № 35-1/Д-ЭТЛ-25 от 12 февраля 2019 года.

Срок действия Свидетельства установлен до «12» февраля 2022 г.

И.о. заместителя руководителя управления

П.В. Левин

